

Dozvoljeno zagrevanje provodnika i izolacije kabla

Vrsta izolacije kabla ¹	Nazivni napon kabla kV	Najveća dozvoljena temperatura provodnika °C	Dozvoljeno zagrevanje izolacije za polaganje	
			u zemlju 20°C	u vazduhu 30°C
PVC	1 do 10	70	50	40
PE	6 do 35	70	50	40
XPE	1 do 35	90	70	60
EPDM	1 do 35	90	70	60
impr. pap.	1 do 6	80	60	50
impr. pap.	10 do 20	65	45	35
impr. pap.	35	60	40	30