

Oznake kablova izolovanih termoplastičnom (PVC) masom

Oznaka po JUS N.C5.220.	Oznaka po VDE 0271/86.	Metalni oklop	Mesto polaganja i primena
PP 00	NYY	bez	u zemlju, vodoravno u zgradama, kao mrežni kabal, ključni priključak rasveta
PP 40	NYCY	bakarne žice	u zemlju, vodoravno u zgradama, kao mrežni kabal, rasveta, kućni priključak
PP 41	-	2 čelične trake	u zemlju, vodoravno, kao mreži kabla,kućni priključak
PP 44	NYRGbY	pocinkovana čelična okrugla žica + protivspirala	u zemlju, koso, kao mrežni kabal, u rudnicima, hidrocentralama, industrijski pogoni
PP 45	NYFGbY	pocinkovana čelična pjosnata žica + protivspirala	u zemlju koso, kao mrežni kabal, u rudnicima industrijski pogon
PHP 48	NYSEY	bakrene trake ili bakrene žice oko svake žile	u zemlju, vodoravno, elektrane, trafostanice, ind. pogoni